

Checkliste

Zur Abnahme bei Veranstaltungen durch das Ordnungs- und Bürgeramt und die Branddirektion.

Bei der Abnahme werden durch das OA und die Branddirektion sowohl Feuerlöscher als auch vorhandene Gasanlagen überprüft.

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, die Abnahme so unkompliziert und schnell wie möglich zu gestalten. Gehen Sie das Blatt vor der Abnahme durch und kreuzen Sie entsprechend an. **Sobald ein rundes Kästchen angekreuzt wird, ist eine Abnahme grundsätzlich nicht möglich.**

Feuerlöscher:

Nutzen Sie Gas, Strom, Holz oder andere Wärmequellen um Speisen oder Getränke vor Ort herzustellen?

JA	NEIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bei "Nein" ist der Check beendet
↓		



6 Kg Feuerlöscher Brandklasse ABC vorhanden:

Herstelldatum oder letzte Prüfung älter als 2 Jahre

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zubereitung von Speisen mittels Fritteusen oder Fettgeräten?



Feuerlöscher mit Brandklasse F vorhanden:

Herstelldatum oder letzte Prüfung älter als 2 Jahre

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
↓	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfung des Herstelldatums

Herstelljahr und Quartal

Hier 2011 im 2. Quartal (E)
Ablauf: Beginn 3. Quartal 2013



Bei geprüften Feuerlöschern die Prüfmarke beachten:



Gasanlagen:

Variante 1:

Gasflaschen bis 14 Kg

Mehr als 2 Gasflaschen mit max. 14Kg je Flasche angeschlossen?

JA NEIN

Doppeldruckminderer vorhanden?



Schlauchbruchsicherung vorhanden?



JA NEIN

Variante 2:

Gasflaschen bis 33 Kg:

Flaschenschrank vorhanden?

JA NEIN

Sicherheitsabsperrentil vorhanden?



Für beide Varianten zu prüfen:

Abnahme durch Fachfirma nach Abnahmeprotokoll BGG 937 N durchgeführt?

JA NEIN